



BK.220.1.2017

Kartuzach, dnia 05.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie elektronicznych systemów zabezpieczeń w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach”

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 05.05.2017 r.
MODYFIKACJA NR 1 Z DNIA 05.05.2017 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie elektronicznych systemów zabezpieczeń w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach”, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

Firma nasza zainteresowana jest złożeniem oferty na montaż elektronicznych systemów zabezpieczenia elektronicznego MUZEUM, jednakże awaria systemu SAP w szpitalu uniemożliwiła naszym pracownikom uczestniczenie w wizji lokalnej, w dniu dzisiejszym (04.05.2017 r.).

Prosimy wyznaczenie dodatkowego terminu oględzin budynku muzeum w celu prawidłowej oceny prac będących przedmiotem przetargu (9,10 maja).

Odpowiedź:

Mając na uwadze chęć dopuszczenia do udziału w przedmiotowym postępowaniu jak największego grona zainteresowanych Wykonawców, wyrażam zgodę zwołanie drugiego zebrania zainteresowanych Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Zebranie oraz dokonanie wizji odbędzie się w dniu **09.05.2017 r. o godz. 12⁰⁰** i zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, którego kopia będzie stanowiła załącznik do składanej oferty.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt 6 ppkt 5) Części II SIWZ oferta złożona przez Wykonawcę, który nie odbędzie wizji lokalnej (potwierdzonej protokołem) zostanie uznana jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp.

W konsekwencji powyższego Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:

1. Modyfikacji podlega pkt 8 Części IX SIWZ:

było:

„Termin składania ofert: **12.05.2017 r. do godz. 15⁰⁰.**”

po zmodyfikowaniu jest:

„Termin składania ofert: **15.05.2017 r. do godz. 15⁰⁰.**”

2. Modyfikacji podlega pkt 1 Części XII SIWZ:

było:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie: **12.05.2017 r. o godz. 15¹⁵**”

po zmodyfikowaniu jest:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie: **15.05.2017 r. o godz. 15¹⁵**”

3. Modyfikacji podlega poz. 54 przedmiaru robót dot. zakresu gwarantowanego przedmiotu zamówienia:

było:

„Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
obmiar = 5 kpl.”

po zmodyfikowaniu jest:

„Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
obmiar = 4 kpl.”

4. Modyfikuje się przedmiar robót dot. zakresu gwarantowanego przedmiotu zamówienia poprzez dodanie poz. nr 75 w dziale „System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontrola dostępu” o następującym brzmieniu:

„Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - dla rolet
obmiar = 3 szt.”


Zaoferowane przez Wykonawcę czujki, o których mowa powyżej mają spełniać wymagania Grade 3.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja treści SIWZ powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Zaktualizowany przedmiar robót w dot. zakresie gwarantowanego przedmiotu zamówienia, uwzględniający wprowadzone zmiany.

DYREKTOR


mgr Barbara Kąkol

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)